

Vernehmlassungsformular / Formulaire de mise en consultation	Projekt / Projet: prSIA 118/431:2019-04 Allgemeine Bedingungen für Entwässerung von Baustellen
---	---

**1. Basisinformationen
Informations de base**

	Datum Date	Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise)	Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., Email Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., Email
	14.07.2019	BGS-Stellungnahme	Dr. Sophie Campiche, Présidente de la société suisse de pédologie (SSP) Chemin de l'Ochettaz 12, 1025 Saint-Sulpice, +41 78 677 64 73 Dr. Irène Forrer, Schellenbergstrasse 14, 7304 Maienfeld, +41 79 448 11 57, irene.forrer@bluewin.ch

**2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern
Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et chiffres**

Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies

(4) Art des Kommentars: G generell, **T** technisch, **R** redaktionell / **genre du commentaire: G** en général, **T** technique, **R** rédactionnel

Vom SIA eingefügt wird / Sera complété par la SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire
(2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation /
(7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	Thema / Thème Ziffer / Chiffre		Kommentar (Begründung für Änderung) Commentaire (justification de la modification)	Vorgeschlagene Textänderung Modification de texte proposée	Bitte leer lassen/à laisser vide svp.
		Anhang A		Ober- und Unterboden sind gemäss VBBo und VVEA getrennt zu behandeln. Der Begriff Humusdepot ist überholt und impliziert eine Behandlung des Unterbodens als Aushubmaterial. Daher müssen zwei Zwischenlager eingezeichnet werden, eines für Oberboden und eines für Unterboden. Anstelle von «Depot» den Begriff «Zwischenlager» verwenden. Depot erinnert stark an deponieren im Sinne des Abfallrechts.	Humusdepot Zwischenlager für Oberboden und Zwischenlager für Unterboden	

Per e-mail bis 15. Juli 2019 einsenden an / Jusqu'au 15 juillet 2019 envoyer par courriel à: VL431@sia.ch